

# CITÉ DU LIGNON

## TRAVAUX COLONNES SÈCHES IMMEUBLES 1 À 84

GE / 1219 Vernier - Le Lignon

### **Maître de l'ouvrage :**

Comité Central du Lignon  
Avenue du Lignon 60  
1219 Vernier – Le Lignon

### **Représenté par :**

Lignon Service Sàrl  
Avenue du Lignon 36  
1219 Vernier – Le Lignon

### **Entreprise :**

Établissement  
Camille GODARD SA  
Matériel contre l'incendie  
Route de La-Bâtie 9  
1290 Versoix

### **Adresse :**

Pour les immeubles du  
Lignon n°1 à 84  
1219 Le Lignon

**Réalisation des travaux :**  
2026

**Coûts des travaux :**  
Environ CHF 35'200.—  
TTC

Dès 2026, le Comité Central du Lignon doit contrôler l'ensemble des colonnes sèches de la Cité du Lignon.

Ces prestations étaient exécutées, à l'époque, par la Commune de Vernier.



*Portillon colonne sèche*



Suite à une première intervention de l'entreprise Camille GODARD SA pour le contrôle de 6 immeubles, nous avons constaté que toutes les vannes principales fuyaient.

Le Comité Central du Lignon a donc décidé de changer l'ensemble des vannes principales situées au droit des portillons du rez-de-chaussée avant de nouveau contrôle.



*Nouvelle vanne d'entrée*